



В прокуратуру Зареченского района

Информация
на представление прокуратуры Зареченского района
от 12.04. 2018 № 7-04-18 «Об устранении нарушений законодательства о пожарной
безопасности»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №3» (МБДОУ «ЦРР-д/с №3») ДО (Литейная,18) , рассмотрело «Представление об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности» от 12.04.2018 № 7-04-18 и выполнило следующее:

1. За допущение нарушений пожарной безопасности в МБДОУ «ЦРР-д/с №3» (Литейная , 18) привлечена к дисциплинарной ответственности ответственный за пожарную безопасность завхоз Степанова Е.М. (приказ от 20.04 2018г № 81/к).
2. Выполнены рекомендации по устранению нарушений пожарной безопасности : светильник в помещении детского сада в туалете на втором этаже защищен плафоном , предусмотренным конструкцией светильника , что соответствует нормам пожарной безопасности
3. В кладовой размещены материалы и оборудования , расстояние от которых до светильника более 0,5 м. , что соответствует нормам пожарной безопасности.
4. В настоящее время в детском сада проводится активная работа по подготовке документов по проведению в детский сад новой линии водопровода для нужд пожаротушения с требуемым расходом воды во внутреннем противопожарном водопроводе (копия дорожной карты прилагается). При наличии финансирования данная работа будет выполнена и детский сад будет обеспечен требуемым по нормам расход воды на нужды пожаротушения во внутреннем противопожарном водопроводе.
5. Из под лестничного марша и подвального помещения удалены оборудования ; помещения освобождены , что соответствует нормам пожарной безопасности

И.о. Директора МБДОУ «ЦРР-д/с №3»



А.А.Сорокина

23.04.18